

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ Школа-интернат
г.о.Отрадный
Е.А.Андреев
16.02.2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от 16.02.2021г.

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) к паспорту доступности ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Адрес объекта: 446300, Самарская обл., г.Отрадный, ул.Жигулевская 2а;

1.2. Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельность

1.3. Сведения об объекте:

- год постройки: 1962

- отдельно стоящее 3 этажное здание, общая площадь 5685,9 кв.м.

- прилегающий земельный участок площадью 37990 кв.м.

1.4. Название организации (учреждения), полное юридическое название – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области "Школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Отрадный "

Краткое наименование- ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный

1.5. Юридический адрес организации (учреждения): 446300, Самарская область, г.Отрадный, ул.Жигулевская 2а;

1.6. Основание для пользования объектом – оперативное управление в соответствии с приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 10.10.2016г.№1703

1.7. Форма собственности – государственная

1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации: Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской области, 446303, Самарская обл., г.Отрадный, ул Физкультурников, д.30.

2.Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1.1. рейсовый автобусы №1, до остановок «Интернат» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) нет

3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Интернат» 50 м, время движения пешком 2 мин

3.2.2. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь, выполнен асфальтовым покрытием. Присутствуют трещины, выбоины

3.2.4 Акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует.

Недоступны для инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Отрадного о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня.

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

№п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	Отсутствуют межэтажные лестницы Рекомендована установка непрерывного поручня с внутренней стороны лестницы по всей её длине эвакуационные лестницы рекомендована реконструкция санузлы - отсутствуют условия для обеспечения установки поручней для инвалидов
5	Пандусы/съезды	Отсутствуют. — вход в здание рекомендовано предусмотреть дублирование лестничного марша пандусом — эвакуационный выход предусмотреть дублирование лестничного марша пандусом При переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012
6	Подъемные платформы	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствуют
8	Доступные входные группы	Отсутствуют Для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску недоступны в связи с отсутствием дублирования лестничных маршей и одиночных ступеней пандусами или съездами.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют

		<p>Рекомендовано предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устранение перепада высоты; - установку кранов с рычажной рукояткой - установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников - установку системы тревожной сигнализации - Придерживаться раздела 6.3 СП 59.13330.2016
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствует
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<p>Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации.</p> <p>Рекомендовано установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016</p>
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<p>Не требуется</p> <p>Установлена световая система оповещения при эвакуации</p>
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	<p>Перед внешними лестницами отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели</p> <p>Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)</p>
15	Пути движения на территории	рекомендована реконструкция асфальтового покрытия на территории объекта
16	Места отдыха	Не требуется

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

В соответствии с п.2.5 Устава образовательной организации, утвержденного приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 24.05.2016г., одним из основных видов деятельности учреждения является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития; реализация адаптированных основных общеобразовательных программ

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). Согласно п.2 Правил приема дети с ограниченными возможностями развития принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации.

№п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Организовано.
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Разработаны инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует. Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует. Рекомендовано предусмотреть в штатном расписании должность тьютора
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не соответствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован http://otr.internat.minobr63.ru/
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

6. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Передвигающиеся на креслах-колясках				X
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата				X
3	с нарушениями зрения				X
4	с нарушениями слуха	X			
5	нарушениями умственного развития	X			

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧВ	ДЧВ	ВНД	ДЧВ	ДПВ
2	Входы в здание	ВНД	ДЧВ	ВНД	ДЧВ	ДПВ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧВ	ВНД	ДЧВ	ДПВ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДПВ	ДПВ	ВНД	ДЧВ	ДПВ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДЧВ	ВНД	ДЧВ	ДПВ
6	Система информации на объекте	ВНД	ДПВ	ВНД	ДЧВ	ДПВ

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧВ	ДЧВ	ВНД	ДЧВ	ДПВ
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

8. Управленческое решение

8.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Реконструкция
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

8.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДУ-К, ДП-И (О,С,Г,У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

8.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

8.3.1. Согласование на комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды,

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

8.3.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) при разработке проектно-сметной документации для реконструкции и капитального ремонта

8.3.3. техническая экспертиза, разработка проектно – сметной документации для проведения реконструкции и капитального ремонта;

8.3.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

8.3.5. согласование с общественными организациями инвалидов;


8.3.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выданной его организации, дата) прилагается

8.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

дата _____
(наименование сайта, портала)

9. Особые отметки

	ФИО	должность	подпись
Руководитель рабочей группы:	Андреев Евгений Анатольевич	директор	
члены рабочей группы:	Баляева Елена Александровна	Заместитель директора по УВР	
	Якуба Леонид Иванович	Заведующий хозяйством	
	Перепечаева Светлана Николаевна	Руководитель СРП	